



181500340173



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检验检测报告

Test Report

样品名称: 战山水厂出厂水

委托单位: 烟台市蓬莱区盛润供水有限公司

检验类型: 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司
Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.
www.cti-cert.com



验证码: 2SBK

报告编号: A2230101374101001Ca

第 1 页共 7 页

委托单位: 烟台市蓬莱区盛润供水有限公司

地址: 烟台市蓬莱区南关路 151 号

样品信息:

样品名称 : 战山水厂出厂水
CTI 样品编号 : BP02856001
样品数量 : 40L+滤芯
样品状态 : 完好
样品接收日期 : 2023 年 03 月 10 日
样品检测日期 : 2023 年 03 月 10 日~2023 年 03 月 27 日

检验检测项目: 臭和味, 挥发酚类(以苯酚计), 硫酸盐, 铬(六价), 氯化物等 82 项

检测结果: 请参见下页。

检验结论: 经检验, 该产品以下有限量的项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定要求。

编制:

批准:



审核:

日期:

孙雪飞

2023 年 03 月 27 日

青岛市华测检测技术有限公司 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 2 号楼 1 层厂房

检验检测报告

报告编号: A2230101374101001Ca

第 2 页共 7 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
1	臭和味	/	无异臭、无异味	无异臭、异味	符合	GB/T 5750.4-2006 3.1
2	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	未检出(<0.002)	≤0.002	符合	GB/T 5750.4-2006 9.1
3	硫酸盐	mg/L	136.3	≤250	符合	GB/T 5750.5-2006 1.1
4	铬(六价)	mg/L	未检出(<0.004)	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2006 10.1
5	氯化物	mg/L	86.7	≤250	符合	GB/T 5750.5-2006 2.1
6	氰化物	mg/L	未检出(<0.002)	≤0.05	符合	GB/T 5750.5-2006 4.1
7	溶解性总固体	mg/L	453	≤1000	符合	GB/T 5750.4-2006 8.1
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2006 4.1
9	色度(铂钴色度单位)	度	<5	≤15	符合	GB/T 5750.4-2006 1.1
10	阴离子合成洗涤剂	mg/L	未检出(<0.050)	≤0.3	符合	GB/T 5750.4-2006 10.1
11	总 α 放射性	Bq/L	未检出(<0.016)	≤0.5	符合	GB/T 5750.13-2006 1
12	总 β 放射性	Bq/L	0.095	≤1	符合	GB/T 5750.13-2006 2
13	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	357.8	≤450	符合	GB/T 5750.4-2006 7.1
14	钡	mg/L	0.12	≤0.7	符合	GB/T 5750.6-2006 16.3
15	镉	mg/L	未检出(<0.003)	≤0.005	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5
16	汞	mg/L	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合	GB/T 5750.6-2006 8.1
17	铝	mg/L	0.047	≤0.2	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5
18	锰	mg/L	0.00033	≤0.1	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5

青岛市华测检测技术有限公司青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 青岛市崂山区高昌路7号厂区2号楼1层厂房

检验检测报告

报告编号: A2230101374101001Ca

第 3 页共 7 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
19	钼	mg/L	0.0015	≤0.07	符合	GB/T 5750.6-2006 13.3
20	钠	mg/L	58	≤200	符合	GB/T 5750.6-2006 22.1
21	镍	mg/L	0.0016	≤0.02	符合	GB/T 5750.6-2006 15.3
22	铍	mg/L	未检出(<0.00003)	≤0.002	符合	GB/T 5750.6-2006 20.5
23	铅	mg/L	0.00013	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5
24	铊	mg/L	未检出(<0.00001)	≤0.0001	符合	GB/T 5750.6-2006 21.3
25	铈	mg/L	0.00027	≤0.005	符合	GB/T 5750.6-2006 19.4
26	铁	mg/L	0.077	≤0.3	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5
27	铜	mg/L	0.0022	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 4.6
28	硒	mg/L	0.00021	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5
29	锌	mg/L	未检出(<0.0008)	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 5.6
30	银	mg/L	未检出(<0.00003)	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2006 12.4
31	砷	mg/L	0.00099	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 1.5
32	微囊藻毒素-LR	mg/L	未检出(<0.00006)	≤0.001	符合	GB/T 5750.8-2006 13.1
33	百菌清	mg/L	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合	GB/T 5750.9-2006 9.1
34	草甘膦	mg/L	未检出(<0.025)	≤0.7	符合	GB/T 5750.9-2006 18.1
35	2,4-滴	mg/L	未检出(<0.00005)	≤0.03	符合	GB/T 5750.9-2006 13
36	敌敌畏	mg/L	未检出(<0.00005)	≤0.001	符合	GB/T 5750.9-2006 4.2

青岛市华测检测技术有限公司青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 青岛市崂山区高昌路7号厂区2号楼1层厂房

检验检测报告

报告编号: A2230101374101001Ca

第 4 页共 7 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
37	毒死蜱	mg/L	未检出(<0.002)	≤0.03	符合	GB/T 5750.9-2006 16.1
38	呋喃丹	mg/L	未检出(<0.000125)	≤0.007	符合	GB/T 5750.9-2006 15.1
39	六氯苯	mg/L	未检出(<0.00002)	≤0.001	符合	GB/T 5750.9-2006 20
40	马拉硫磷	mg/L	未检出(<0.0001)	≤0.25	符合	GB/T 5750.9-2006 4.2
41	灭草松 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.0002)	≤0.3	符合	GB/T 5750.9-2006 12.1
42	七氯	mg/L	未检出(<0.0002)	≤0.0004	符合	GB/T 5750.9-2006 19.1
43	溴氰菊酯	mg/L	未检出(<0.00020)	≤0.02	符合	GB/T 5750.9-2006 11.1
44	莠去津	mg/L	未检出(<0.0005)	≤0.002	符合	GB/T 5750.9-2006 17.1
45	苯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00004)	≤0.01	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
46	苯乙烯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00004)	≤0.02	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
47	丙烯酰胺	mg/L	未检出(<0.00005)	≤0.0005	符合	GB/T 5750.8-2006 10.1
48	二甲苯(总量) ^{*1}					
	二甲苯	mg/L	未检出	≤0.5	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
	邻二甲苯	μg/L	未检出(<0.11)	/	/	GB/T 5750.8-2006 附录 A
	间二甲苯	μg/L	未检出(<0.05)	/	/	GB/T 5750.8-2006 附录 A
	对二甲苯	μg/L	未检出(<0.13)	/	/	GB/T 5750.8-2006 附录 A
49	二氯甲烷 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00003)	≤0.02	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
50	二氯一溴甲烷 ^{*1}	mg/L	0.028	≤0.06	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A

青岛市华测检测技术有限公司青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 2 号楼 1 层厂房

检验检测报告

报告编号: A2230101374101001Ca

第 5 页共 7 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
51	二氯乙酸	mg/L	未检出(<0.0020)	≤0.05	符合	GB/T 5750.10-2006 9.1
52	1,1-二氯乙烯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00012)	≤0.03	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
53	1,2-二氯乙烷 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00006)	≤0.03	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
54	1,4-二氯苯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00003)	≤0.3	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
55	环氧氯丙烷	mg/L	未检出(<0.0004)	≤0.0004	符合	GB/T 5750.8-2006 17.1
56	甲苯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00011)	≤0.7	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
57	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	未检出(<0.002)	≤0.008	符合	GB/T 5750.8-2006 12.1
58	六氯丁二烯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00011)	≤0.0006	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
59	氯苯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00004)	≤0.3	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
60	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) ^{*1}	/	0.97	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
61	三氯苯(总量)					
	三氯苯(总量)	mg/L	未检出	≤0.02	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
	1,2,3-三氯苯	μg/L	未检出(<0.03)	/	/	GB/T 5750.8-2006 附录 A
	1,2,4-三氯苯	μg/L	未检出(<0.04)	/	/	GB/T 5750.8-2006 附录 A
	1,3,5-三氯苯	μg/L	未检出(<0.03)	/	/	GB/T 5750.8-2006 附录 A
62	三氯甲烷 ^{*1}	mg/L	0.020	≤0.06	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A

青岛市华测检测技术有限公司青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 2 号楼 1 层厂房

检验检测报告

报告编号: A2230101374101001Ca

第 6 页共 7 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
63	三氯乙酸	mg/L	未检出(<0.0010)	≤0.1	符合	GB/T 5750.10-2006 10
64	三溴甲烷 ^{*1}	mg/L	0.0021	≤0.1	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
65	2,4,6-三氯酚	mg/L	未检出(<0.00004)	≤0.2	符合	GB/T 5750.10-2006 12.1
66	四氯化碳 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00021)	≤0.002	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
67	四氯乙烯 ^{*1}	mg/L	未检出(<0.00014)	≤0.04	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
68	五氯酚	mg/L	未检出(<0.00003)	≤0.009	符合	GB/T 5750.9-2006 21
69	一氯二溴甲烷 ^{*1}	mg/L	0.015	≤0.1	符合	GB/T 5750.8-2006 附录 A
70	苯并(a)芘	mg/L	未检出(<0.0000014)	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2006 9.1
71	菌落总数	CFU/mL	<1	≤100	符合	GB/T 5750.12-2006 1.1
72	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出(<2)	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 2.1
73	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出(<2)	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 4.1
74	贾第鞭毛虫	个/10L	未检出(<0.1)	<1	符合	GB/T 5750.12-2006 5.1
75	隐孢子虫	个/10L	未检出(<0.1)	<1	符合	GB/T 5750.12-2006 6
76	pH	/	7.30	6.5~8.5	符合	GB/T 5750.4-2006 5.1
77	臭氧(O ₃)	mg/L	<0.01	/	/	GB/T 5750.11-2006 5.1
78	二氧化氯(ClO ₂)	mg/L	<0.020	/	/	GB/T 5750.11-2006 4.2
79	溴酸盐	μg/L	未检出(<5)	/	/	GB/T 5750.10-2006 14.1
80	亚氯酸盐	mg/L	<0.04	/	/	GB/T 5750.10-2006 13.1

青岛市华测检测技术有限公司青岛市崂山区高昌路7号厂区3号楼 青岛市崂山区高昌路7号厂区2号楼1层厂房

检验检测报告

报告编号: A2230101374101001Ca

第 7 页共 7 页

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
81	一氯胺(总氯)	mg/L	未检出(<0.01)	/	/	GB/T 5750.11-2006 3.1
82	游离氯	mg/L	未检出(<0.01)	/	/	GB/T 5750.11-2006 1.1
以下空白						

备注: 1. *1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。

声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 7 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登录官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***